Anerkennung
Approval

von Bauteilen und Systemen
of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV84 DUBLIN 17
IRLAND

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
G 108092	4	01.12.2022	27.01.2025

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Prüf- und Anzeigetableau für Melder/ Test and indication panel for detector
GMYA7-A, GMYA7-S

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C /

in Intruder Alarm Systems of class C (IAS)

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09
VdS 2203:2001-03
VdS 2252:2015-12
VdS 2344:2014-07

Köln, den 02.11.2022

Dr. Reinermann
Geschäftsführer /
Managing Director

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 108092 vom/ dated 02.11.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Prüf- und Anzeigeeinrichtung für 8 bis 56 Körperschallmelder bestehend aus:			
- Schlüsselmodul	GMYA7-S	S54534-F101-A100	
- min. 1 Anzeigemodul (8 Körperschallmelder anschaltbar)	GMYA7-A	S54534-F102-A100	
- Körperschallmelder mit Testeingang, elektronischem Alarmausgang und montiertem Prüfsender.			
Option:			
- max. 6 weitere Anzeigemodule	GMYA7-A	S54534-F102-A100	
Test and indication panel for 8 to 56 seismic detectors consisting of:			
- Key module	GMYA7-S	S54534-F101-A100	
- at least 1 indication module (8 seismic detectors possible)	GMYA7-A	S54534-F102-A100	
- Seismic detector with test input, electronic alarm output and mounted test transmitter.			
Option:			
- Up to 6 additional indication modules	GMYA7-A	S54534-F102-A100	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 108092 vom/ dated 02.11.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Anleitungen:			
- Betriebsanleitung	A6V10200077, Index E	08.02.2016	44
Technische Unterlagen:			
Anzeigemodul GMYA7-A			
- Bestückungsplan	A5Q00029212B, Index 05	10.12.2008	1
- Zeichnung	A5Q00030053D, Index 04	10.09.2008	1
- Stromlaufplan	A5Q00029212A, Index 05	10.12.2008	2
- Stückliste	A5Q00029212F, Index 08	18.12.2008	2
- Zeichnung	A5Q00031175A, Index 02	23.04.2008	1
- Zeichnung	A5Q00030050A, Index 03	04.06.2008	1
Schlüsselmodul GMYA7-S			
- Bestückungsplan	A5Q00029211B, Index 05	10.12.2008	1
- Zeichnung	A5Q00030052D, Index 04	09.09.2008	1
- Stromlaufplan	A5Q00029211A, Index 06	10.12.2008	2
- Stückliste	A5Q00029211G, Index 10	18.12.2008	2
- Zeichnung	A5Q00031176A, Index 02	23.04.2008	1
- Zeichnung	A5Q00029236A, Index 03	04.06.2008	1
Datenblätter:			
- Schalter Panasonic	ESE24	02/2006	3
- Schalter Zippy	DM-03	12/2008	3
- Schalter OMRON	D2F	12/2008	6

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 108092 vom/ dated 02.11.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Nach erfolgter manueller Melderprüfung muss der Schlüsselschalter in Stellung "Display OFF" geschaltet und anschließend abgezogen werden.

The key switch shall be set to position 'Display OFF' after manual detector testing and has to be removed subsequently.