Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Vanderbilt International (IRL) Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park
D17 KV84 DUBLIN 17
IRLAND

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 109013	4	30.03.2021	29.03.2025

Gegenstand der Anerkennung

Körperschallmelder
GM 775

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09
VdS 2203:2001-03
VdS 2331:1999-12
VdS 2344:2014-07

Köln, den 02.09.2020

Dr. Reinermann
Geschäftsführer

i. V. Grundmann
Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11149-01-01

Anlage 1

zur Anerkennungsnummer G 109013 vom 02.09.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Körperschallmelder (Firmware V1.7.1) mit elektronischem Alarmausgang und Steuereingängen für den Selbsttest in Verbindung mit dem Prüfsender GMXS1 und für die Reduktion der Empfindlichkeit auf 1/8 für starke funktionsbedingte Störgeräusche. Die Einstellung der Empfindlichkeit ist durch DIP-Schalter und durch die Parametriersoftware SensTool möglich.	GM 775	S54534-F109-A100	
- Prüfsender für die Montage im Körperschallmelder	GMXS1	4202370001	
oder			
- Abgesetzter Prüfsender	GMXS5	5627000001	
Optionen:			
- Befestigungsplatte	GMXP0	2772730001	
- Wandeinbau-Set mit Abdeckung	GMXW0	2771210001	
- Bodendose	GMXB0	2772020001	
- Wasserdichtes Gehäuse	GMXWG0	3720260001	
- Schwenkplatte für Schlossabdeckung	GMXP3	3470190001	
- Bohrschutzfolie (10 Stück)	GMXD7	A5Q00006245	
- SensTool Software und Interface	GMSW7	A5Q00006246	

Anlage 2 **Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 109013 vom 02.09.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Anleitungen:			
- Montage- und Errichteranleitung	A6V10221658, Index A	01/2009	6
Technische Unterlagen:			
- Stückliste	A5Q00027177E, Index 04	19.01.2009	3
- Stromlaufplan	A5Q00027177A, Index 04	15.01.2009	1
- Bestückungsplan	A5Q00027177B, Index 04	15.01.2009	1
- Zeichnung	A5Q00029739E, Index 01	15.12.2008	1
- Zeichnung	A5Q00033209A, Index 05	13.01.2009	1
- Zeichnung	A5Q00033210A, Index 03	15.12.2008	1
Datenblätter:			
- Schalter OMRON	D2F Series	30.03.2009	6
- Schalter Zippy	DM-03 Series	30.03.2009	3

zur Anerkennungsnummer G 109013 vom 02.09.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Einstelloption "Digital Filter" in der Parametriersoftware SensTool darf nicht verändert werden.