

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



# Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung Holder of the Approval

Vanderbilt International (IRL) Ltd. Clonshaugh Business & Technology Park D17 KV84 DUBLIN 17 IRLAND

Anerkennungs-Nr. Approval No. Anzahl der Seiten No. of pages gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy) gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)

G 114521

4

04.03.2021

03.03.2025

Gegenstand der Anerkennung Subject of the Approval

Magnetkontakt/ Magnetic contact MK-2400 S1x

Verwendung

Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie des Sicherheitsgrades 2 gemäß EN 50131-1

in Intruder Alarm Systems of class B according to VdS 2311and of grade 2 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09

VdS 2120:2011-06

VdS 2344:2014-07

EN 50131-2-6:2008

Köln, den 02.03.2021

William Reinermann

Geschäftsführer Managing Director i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle Head of Certification Body

#### Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1.
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln

#### This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH Zertifizierungsstelle

Zertifizierungsstelle Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





## Anlage / Enclosure 1

### Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114521 vom/ dated 02.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Magnetkontakt bestehend aus:  - Magnetschalter up mit vergossenem Kunststoffgehäuse (Ø 8 x 40) mm und 4-adrigem Anschlusskabel (4 x 0,14 mm²)  - Rundstabmagnet aus AlNiCo 500 (Ø 8 x 40) mm  - Aufputzgehäuse aus Aluminium (73 x 26 x 15) mm (L x B x H)	MK-2400 S1x	TINUEL S NEGISLI GLIOTI NO.	Αμμι οναι 140.
Magnetic contact consisting of:  - Magnetic switch with a moulded plastic housing (ø 8 x 40) mm and four strands wire (4 x 0,14 mm²)  - Bar magnet from AlNICO 500 (ø 8 x 40) mm  - Aluminum housing, surface mounted, (73 x 26 15) mm (L x B x H)	MK-2400 S1x		



## Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114521 vom/ dated 02.03.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Montageanleitung Kennzeichnung		01.01.2014 16.04.2014	1
			-



### Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 114521 vom/ dated 02.03.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

- 1. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2120 sowie IIIA nach EN 50131-2-6.
- 2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmelderanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2009-09.
- 1. The device complies environmental class III of VdS 2120 and IIIA of EN 50131-2-6.
- 2. The device is qualified to use in intruder alarm systems according to DIN VDE 0833 part 1:2014-10 and part 3: 2009-09