VERBAND DER SICHERHEITSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS

ZERTIFIKAT

über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:
Holder of the Approval:

Vanderbilt International GmbH
Borsigstraße 34
65205 Wiesbaden

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil in der zur Prüfung eingereichten Ausführung.

Die aktuelle Gültigkeit des Zertifikates ist ausschließlich im Internet unter www.vsoe.at dokumentiert.

Das Zertifikat darf nur unverändert und nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

Produkt Typ:
Type of Product:
Einbruchmelderzentralen

Produktbezeichnung:
Subject of the Approval:
SPC6330.320

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:
VSÖ-Approval-No.:
GS-H 211206/12 E

Zugelassene Geräteklassen:
Approved device classes:
GS-H, GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJJ.MM.TT)
Valid until:
28.05.2024

Anzahl der Seiten
No. of Pages
2

Hinweise / Notice:
- siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs
Müllnergasse 4/10
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32
E-Mail: office@vsoe.at
Internet: www.vsoe.at

© VSÖ – Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs | Zertifikat Erstanerkennung elektronische Produkte | Version 1.55

Technische Kommission
Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 06.12.2021

Vorsitzender

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK
Prüfung und Zertifizierung
ÖVE

Sachverständiger

VERBAND DER SICHERHEITSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS
1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Einbruchmelderzentralen

SPC6330.320

Für eine VSÖ konforme Installation sind die im Installations- und Konfigurationshandbuch angegebenen Anforderungen gemäß EN 50131 Grad 3 einzuhalten.

Außerdem gilt:
1. In Risikoklasse GS-H ist der Einsatz von Funkkomponenten nicht zulässig.

2. Die Zentrale muss so programmiert sein, dass die Rückstellung von Sabotagemeldungen nur durch den Instandhalter erfolgen kann.

3. Bei Ausfall des Versorgungsnetzes muss der dauernd eingeschränkte Betrieb für mind. 60h durch Batterieversorgung sichergestellt sein.

4. Die reduzierte Überbrückungszeit von 30h ist zulässig, sofern die Störungsmeldung über den Ausfall des Versorgungsnetzes über eine überwachte Übertragungseinrichtung zu einer ständnig besetzten Notrufzentrale erfolgt.

5. X10 und USB Anschluss sind nur zum Zwecke der Programmierung zertifiziert.

6. Kategorien Alarmübertragung:
- DP4 (Ethernet mit GPRS Backup)
- DP1 (Ethernet mit PSTN Backup)

Wien, 06.12.2021

Vorsitzender

ÖSTERREICHISCHER VERBAND FÜR ELEKTROTECHNIK
Prüfung und Zertifizierung
ÖVE

Sachverständiger

VSÖ
VERBAND DER SICHERHEITSUNTERNEHMEN ÖSTERREICHS
1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär