



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

ZERTIFIKAT

über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:
Holder of the Approval:

Vanderbilt International GmbH
Borsigstraße 34
65205 Wiesbaden

Die Anerkennung
umfasst nur das angegebene
Bauteil in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung.

Die aktuelle Gültigkeit des
Zertifikates ist ausschließlich
im Internet unter www.vsoe.at
dokumentiert.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und nicht
auszugsweise vervielfältigt
werden.

Produkt Typ:
Type of Product:

BUS-Module

Produktbezeichnung:
Subject of the Approval:

SPCA210.000 Türmodul für SPC

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:
VSÖ-Approval-No.:

W 180917/03 E

Zugelassene Geräteklassen:
Approved device classes:

WS, GS-H, GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJ.MM.TT)
Valid until:

12.04.2023

Anzahl der Seiten
No. of Pages

2

Hinweise / Notice:

- siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen
Österreichs
Müllnergasse 4/10
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32
E-Mail: office@vsoe.at
Internet: www.vsoe.at

Technische Kommission

Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 17.09.2018

Vorsitzender

Sachverständiger

Generalsekretär



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at
T. +43 (0)1 319 41 32

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

BUS-Module

SPCA210.000 Türmodul für SPC

1. Das BUS-Modul SPCA 210 ist nicht auf Durchbruch überwacht, deswegen ist eine Montage auf Leichtbauwänden nicht zulässig.
2. Das BUS-Modul SPCA 210 darf nicht auf bewegliche Fassadenelemente montiert werden.
3. Für die Ansteuerung der Scharfschaltquittung können die beiden Relaisausgänge des BUS-Modules SPCA 210 nicht verwendet werden.
4. Die Verwendung als Schalteinrichtung Klasse C ist nur in Verbindung mit den Eingabeeinrichtungen Sesam HMD-LWA-AES/CDA2, HMD-TKWA-AES/CDA2 und HMD-TKSV-SES-S/CDA2 möglich und setzt die Verknüpfung des geistigen und materiellen Identifikationsmerkmal in der Parametrierung der SPC Zentrale voraus.
5. Das BUS-Modul SPCA 210 darf nur in BUS-Systemen mit X-Bus-Technik verwendet werden.

Wien, 17.09.2018


Vorsitzender

Sachverständiger




VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsöe.at ▼ www.vsöe.at
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär